

**Edital Concorrência 007/2023**

2 mensagens

Manoel Castro <manoelcastro.chl@gmail.com>

14 de junho de 2023 às 15:37

Para: copel.arapiraca@gmail.com

Boa tarde

No edital da concorrência 007/2023 o item 7.2 que faz parte da cobertura, fala em portão de abrir com gradil metálico, está correto isto, não seria telha ou telhamento ou cobertura, alguma coisa desse tipo não?

Favor verificar.

Desde já agradecido.

7			SISTEMAS DE COBERTURA					1.055.531,95	20,22 %
7.1	0000106	PRÓPRIO	ESTRUTURA STEEL FRAME METALICA EM TESOURAS	M ²	1451,75	154,48	195,26	283.468,70	5,43 %
7.2	9918	ORSE	PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA	M ²	1402,03	379,18	479,28	671.964,93	12,87 %



Manoel Castro
Coordenador Técnico

(82) 99910 - 0330
(82) 99974 - 0007

manoelcastro.chl@gmail.com

AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA
2789 /SALA 1201 / MANGABEIRAS-MACEIÓ/AL

www.humbertolobo.com.br

COPEL copel <copel.arapiraca@gmail.com>
Para: Manoel Castro <manoelcastro.chl@gmail.com>

15 de junho de 2023 às 09:08

A Comissão Permanente de Licitação encaminha em Anexo Esclarecimento sobre a manifestação apresentada.

O Engenheiro responsável por esta Comissão, engenheiro Yago Duarte de Olivera CREA 0216672486 respondeu no dia de hoje e encaminha para a solicitante sanando assim a dúvida elencada.

[Citação ocultada]

--

Atenciosamente,
Comissão Permanente de Licitações.

 **Esclarecimento Humberto Lobo.PDF**
429K



A Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Esclarecimento sobre o Processo Licitatório de nº 9273/2023 Modalidade Concorrência nº 007/2023 pela empresa Humberto Lobo Construtora

PARECER TÉCNICO

Em Resposta a Solicitação de Esclarecimento da empresa Humberto Lobo Construção, referente Processo Licitatório de nº 9273/2023 Modalidade Concorrência nº 007/2023, cujo o objeto é Obras e serviços de construção de 01 (um) centro de educação infantil no Bairro Senador Arnon de Melo – Arapiraca/AL, posiciono como segue.

A empresa Humberto Lobo, apresentou manifestação acerca do item 7.2 da Planilha Orçamentária em que ocorre uma divergência na Descrição da Referência do Código 9918-ORSE.

Em contato com a orçamentista percebe-se que houve um erro de digitação na Descrição do item 7.2 da Planilha Orçamentária, onde deveria constar “Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01” encontra-se “Portão de Abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura”.

Percebe-se que o erro de digitação no campo descrição não impactou no valor unitário e suas totalidades. Ainda assim, a correta numeração do código de referência colabora que os serviços estão relacionados ao de “Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01”.

Portando, sugerimos que as empresas interessadas construam suas propostas de preço corrigindo a descrição do serviço no item 7.2 da Planilha Orçamentária:

Onde lei-se: “Portão de Abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura”

Lei-se: “Telhamento com Telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,6mm, isoeste ou similar - Rev. 01”


Yago Duarte de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA nº 0216772486

Arapiraca, 15 de junho de 2023.

Yago Duarte de Oliveira
Engenheiro Civil
Membro da Comissão Permanente de Licitação
Portaria 441/2023