



Arapiraca – AL, 20 de julho de 2023.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023**

**PROCESSO Nº 10219/2023**

**OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura aquisição de aparelhos de Ares Condicionados para Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02**

**PERGUNTA:**

Em análise aos itens 1 e 3, ambos para aquisição de ares-condicionados, foi possível verificar que é exigido tipo ' piso/teto' com, no mínimo, 12.000 btus. Ocorre que, a melhor potência do equipamento piso/teto é de 24.000 btus.

Assim, questiona se o certo não seria o modelo high wall para os itens?

**RESPOSTA:**

Após recebido presente esclarecimento acerca do Pregão Eletrônico nº 020/2023, esta pregoeira encaminhou os autos do presente processo para análise do setor demandante, tendo como resposta o Ofício SMS/CGL/DP nº 4168/2023, no qual a Secretaria Municipal de Saúde se posicionou no sentido de alteração do Termo de Referência.

Desta forma, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, estabelece que:

“Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes”.



PREFEITURA DE  
**ARAPIRACA**

## COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES

Assim, considerando que as alterações do Termo de Referência irão afetar a formulação das propostas de preços, decidimos pela suspensão do presente pregão.

Ante o exposto, informamos que a nova data para realização do certame será publicada nos mesmos meios de comunicação onde se deu o aviso inicial.

Atenciosamente,

**Mara Mirelle Soares de Oliveira Valeriano**  
Pregoeira – Portaria nº 918/2023