



COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES

Arapiraca – AL, 23 de setembro de 2021.

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS N.º 01 E 02.

Processo n.º 4493/2021

Pregão Eletrônico nº 038/2021

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição e Instalação de Condicionador de Ar, para suprir as demandas das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

QUESTIONAMENTO 01:

Sirvo-me do presente instrumento, respeitosamente, para solicitar maiores esclarecimentos em relação às especificações do item 04 do TERMO DE REFERÊNCIA, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 038/2021 – Processo Administrativo nº 4493/2021, onde solicita a aquisição de 03 unidades de AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS.

Acontece que, nas especificações deste item houve um pequeno equívoco, mencionando-os como do tipo HI-WALL (parede).

Para este tipo de aparelho, de 60.000 Btus, não existe SPLIT HI-WALL, e sim somente do tipo K7 ou PISO-TETO.

Posto isso, solicito desta equipe que informe corretamente que tipo de aparelho será solicitado, se k7 ou piso-teto, reitero, isso somente para os aparelhos de 60 mil btus.

QUESTIONAMENTO 02:

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através deste solicitar esclarecimento do PE 38/2021. Objeto aquisição e instalação de Condicionador de ar. Com relação do Termo de Referência deste edital o item 04, está escrito:

Item 04 – do Termo de Referência

APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 60.000 BTUS. Condicionador de ar do tipo split, hi-wall (parede), com capacidade de refrigeração de 30.000 BTUs; classificação energética "A", tipo de operação





COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES


frio, tensão de funcionamento 220 V, monofásico; com baixo nível de ruído; equipamento composto por uma unidade evaporadora e uma condensadora; com utilização do gás R410a; fornecido com controle remoto sem fio; manual de instruções e certificado de garantia em português. Garantia mínima de 12 meses.

RESPOSTA:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento segue resposta emitida através dos ofícios n.º 1714 e 1715/2021 SMEDE/NGA/CGL, pela Secretaria Municipal de Educação.

Diante dos esclarecimentos solicitados através dos e-mails(...), a respeito das especificações do item 04 constantes no Termo de Referência do processo citado, foram consultados profissionais da área e constatado o equívoco nas especificações do referido item. Sendo assim, solicitamos de Vossa Senhoria exclusão do mesmo, como também a exclusão de item 07 que se refere ao serviço de instalação do condicionador de ar – 60.000 Btus.

Informamos ainda que, respondido os esclarecimentos solicitados, os itens 04 e 07 serão desconsiderados, o restante dos itens constantes no Edital do Pregão eletrônico n.º 038/2021 permanecem inalterados.


Tiago de Almeida Silva
Departamento de Pregões/CGL
Pregoeiro – Portaria n.º 863/2021